

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Rilasciata al committente dall'impresa installatrice

(Art. 7, comma 1, D.M. 22 gennaio 2008, n. 37)

Il sottoscritto Mauro Petrone

titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) Petrone Impianti Termoidraulici
operante nel settore Termoidraulico con sede in via Papa Giovanni Paolo II
n 1/B comune Terlizzi (prov BA) tel. 3476914839
part. IVA 08181920722

- ☒ iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581)
della Camera C.I.A.A. di Barin. 609872
- ☐ iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di
n esecutrice dell'impianto (descrizione schematica)

inteso come:

- ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria
☐ altro (1)

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1^a - 2^a - 3^a famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.

commissionato da: Giuliani Capital SRL installato nei locali siti nel comune di
Bari (prov BA) Via Schuman n° 15
scala / piano: primo interno : sub. 83 di proprietà di (nome, cognome o ragione
sociale e indirizzo) Giuliani Capital SRL
in edificio adibito ad uso:

- ☐ industriale ☒ civile ☐ commercio ☐ altri usi;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- () rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.M. n.37/2008;
- (X) seguito la norma tecnica applicabile all'impiego UNI CIG 7131, UNI918, UNI TS 11300 e s.m.i;
- (X) installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6) del D.M. n.37/2008;
- (X) controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.
- (X) effettuata la prova di tenuta dell'impianto con aria alla pressione di 1 bar per la durata di 30 minuti.

Allegati obbligatori:

- () progetto ai sensi degli articoli 5 e 7;
- (X) relazione con tipologie dei materiali utilizzati;
- () schema di impianto realizzato ;
- () riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti ;
- (X) copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data 29/05/2026

Il responsabile tecnico

Il responsabile tecnico

[Handwritten signature]

Il dichiarante

Perone Impianti Termoidraulici
di Perone Mauro
Via Ponte dell'Industria II, 1B 70132 Bari (BA)
P.I. 08181920722 - Cod. Fisc. PT082470B22L109C
REA CCIAA BARI 609872 pec:peronemauro@pec.it

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 (9)

RELAZIONE TIPOLOGIA DEL MATERIALE UTILIZZATO N.01

Impianto condizionamento realizzato nel comune di Bari – Via Schuman n° 15

Il sottoscritto Petrone Mauro in qualità di responsabile tecnico dell'impresa Petrone Impianti Termoidraulici di Petrone Mauro

DICHIARA

I componenti elettrici installati nell'impianto sono conformi a quanto previsto dagli artico 5 e 6 del D.M. n. 37/08 in materia di regola d'arte.

In particolare sono dotati di :

(x) Marcatura CE () Marchio IMQ (o altri marchi UE) () Altra documentazione

(x) che il materiale, i prodotti e/o componenti sotto elencati sono rispondenti alle norme e conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del D.M. n. 37/08.

- Tubazione in rame Ø1/4
- Tubazione in rame Ø3/8
- Guaina gommata Ø20
- Tubazione in polipropilene 32"
- Coibentazione tubo rame .

(x) Che il materiale utilizzato e gli apparecchi installati sono idonei all'ambiente di installazione.

Il dichiarante

Petrone Impianti Termoidraulici
di Petrone Mauro

Via Papa G. nni Paolo II, 10 70038 Terlizzi (BA)
P.IVA 0078190722 - Cod. Fisc. PIRMRA70B22L109C
REA (LIAN) BARI 609873 email: petronemauro@pec.it