

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO TERMICO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Rilasciata al committente dall'impresa installatrice

(Art. 7, comma 1, D.M. 22 gennaio 2008, n. 37)

Il sottoscritto Mauro Petrone

titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) Petrone Impianti Termoidraulici
operante nel settore Termoidraulico con sede in via Papa Giovanni Paolo II
n 1/B comune Terlizzi (prov BA) tel. 3476914839
part. IVA 08181920722

- ☒ iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581)
della Camera C.I.A.A. di Bari n. 609872
- ☐ iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di
n esecutrice dell'impianto (descrizione schematica)

inteso come:

- ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria
☐ altro (1)

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1ª - 2ª - 3ª famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.

commissionato da: Giuliani Capital SRL installato nei locali siti nel comune di
Bari (prov BA) Via Schuman n° 15

scala / piano: primo interno: sub. 83 di proprietà di (nome, cognome o ragione
sociale e indirizzo) Giuliani Capital SRL

in edificio adibito ad uso:

- ☐ industriale ☒ civile ☐ commercio ☐ altri usi;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- () rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.M. n.37/2008;
- (X) seguito la norma tecnica applicabile all'impiego UNI CIG 7131, UNI918, UNI TS 11300 e s.m.i;
- (X) installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6) del D.M. n.37/2008;
- (X) controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.
- (X) effettuata la prova di tenuta dell'impianto con aria alla pressione di 1 bar per la durata di 30 minuti.

Allegati obbligatori:

- () progetto ai sensi degli articoli 5 e 7;
- (X) relazione con tipologie dei materiali utilizzati,
- () schema di impianto realizzato ;
- () riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti ;
- (X) copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data 12/06/2026

Il responsabile tecnico



Il dichiarante

Petrone Impianti Termoidraulici
di Petrone Mauro
Via Poppo 100, 70028 Terlizzi (BA)
P.IVA 081.987.008 - C.F. 01467470723
REA 00144 BARI 01072 Petrone Mauro & C. s.r.l.



AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 (9)

RELAZIONE TIPOLOGIA DEL MATERIALE UTILIZZATO N.01

Impianto di riscaldamento realizzato nel comune di Bari – Via Schuman n° 15
.....

Il sottoscritto **Petrone Mauro** in qualità di responsabile tecnico dell'impresa **Petrone Impianti Termoidraulici** di **Petrone Mauro**

DICHIARA

I componenti elettrici installati nell'impianto sono conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del D.M. n. 37/08 in materia di regola d'arte.

In particolare sono dotati di :

(x) Marcatura CE () Marchio IMQ (o altri marchi UE) () Altra documentazione

(x) che il materiale, i prodotti e/o componenti sotto elencati sono rispondenti alle norme e conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del D.M. n. 37/08.

- Tipo **TUBO MULTISTRATO COIBENDATO**
- Tipo **RACCORDERIA OTTONE/MULT**
- Tipo **COLLETTORE OTTONE ¾ X 16 MULT**
- Tipo **VALVOLE/DETENTORE**
- Tipo **OGIVE OTT.**
- Tipo **VALVOLA DI ZONA A 2 VIE ¾**

marchio "VALSIR"
marchio "HYDRA"
marchio "MTF"
marchio " MTF"
Marchio " Hydra"
marchio " MTF"

(x) Che il materiale utilizzato e gli apparecchi installati sono idonei all'ambiente di installazione.

Il dichiarante

Petrone Impianti Termoidraulici
di **Petrone Mauro**
Via S. Giovanni Paolo II, 16 70038 Terlizzi (BA)
P.IVA n. 02070007200 - Cod. Fisc. PTRMR 7001211090
REA BA 0144 BA 01 00902 pec:petrone@pec.it