

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Rilasciata al committente dall'impresa installatrice

(Art. 7, comma 1, D M 22 gennaio 2008, n. 37)

Il sottoscritto Mauro Petrone

titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) Petrone Impianti Termoidraulici
operante nel settore Termoidraulico con sede in via Papa Giovanni Paolo II
n 1/B comune Terlizzi (prov BA) tel. 3476914839
part. IVA 08181920722

☒ iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581)

della Camera C.I.A.A. di Barin. 609872

☐ iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di

n esecutrice dell'impianto (descrizione schematica)

inteso come:

☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria
☐ altro (1)

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1ª - 2ª - 3ª famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.

commissionato da: Giuliani Capital SRL installato nei locali siti nel comune di

Bari (prov BA) Via Schuman n° 15

scala / piano: primo interno : sub. 81 di proprietà di (nome, cognome o ragione
sociale e indirizzo) Giuliani Capital SRL

in edificio adibito ad uso:

☐ industriale ☒ civile ☐ commercio ☐ altri usi;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

() rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.M. n.37/2008;

(X) seguito la norma tecnica applicabile all'impiego UNI CIG 7131, UNI918, UNI TS 11300 e s.m.i;

(X) installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6) del D.M. n.37/2008;

(X) controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

(X) effettuata la prova di tenuta dell'impianto con aria alla pressione di 1 bar per la durata di 30 minuti.

Allegati obbligatori:

- () progetto ai sensi degli articoli 5 e 7.
- (X) relazione con tipologie dei materiali utilizzati.
- () schema di impianto realizzato.
- () riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti.
- (X) copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data 29/05/2026

Il responsabile tecnico



Il dichiarante

Petrone Impianti Termoidraulici
di Petrone Mauro
Via Papa Giovanni Paolo II 15 70038 Trinità (BA)
Piva 08161227272 Cod Fisc. PTRM7003820109C
REA CCIAA BA 016572 pec:petrone@petrone.it

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 (9)

Impianto condizionamento realizzato nel comune di Bari – Via Schuman n° 15

DICHIARA

In particolare sono dotati di :

(x) Marcatura CE () Marchio IMQ (o altri marchi UE) () Altra documentazione

(x) che il materiale, i prodotti e/o componenti sotto elencati sono rispondenti alle norme e conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del D.M. n. 37/08.

- Tubazione in rame Ø1/4
- Tubazione in rame Ø3/8
- Guaina gommata Ø20
- Tubazione in polipropilene 32"
- Coibentazione tubo rame .

(x) Che il materiale utilizzato e gli apparecchi installati sono idonei all'ambiente di installazione.

Il dichiarante

Patrone Impianti Termoidraulici
di Patrone Mauro
Via Roma 50 - 00144 Roma (RM) - Tel. 06/47811111 (BA)
Fax 06/47811112 - Telex 3202211090
C.A.B. 00144 0241 609872 per patronemauro per it